

Bouwbesluit 2012 Tabel 1: Brandmeldinstallaties

	Gebruiksoppervlakte	Hoogste vloer van de gebruiksfunctie gemeten boven het gebruiksniveau	Omvang van de bewaking, volgens NEN 2535	Doormelding volgens NEN 2535	Certificaat, bedoeld in artikel 6.20 lid 6
1. Woonfunctie					
	a. Woonfunctie voor zorg				
	1. Zorgclusterwoning voor zorg op afroep, in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	-
	2. Zorgclusterwoning voor 24-uurszorg niet in een woongebouw	-	-	Volledig	-
	3. Zorgclusterwoning in een woongebouw	-	-	Gedeeltelijk	Ja
	4. Groepszorgwoning voor zorg op afspraak	-	-	Volledig	-
	5. Groepszorgwoning voor zorg op afroep	-	-	Volledig	-
	6. Groepszorgwoning voor 24-uurs zorg	-	-	Volledig	Ja
	7. Andere woonfunctie voor zorg	-	-	-	-
	b. Andere woonfunctie				
		-	-	-	-
2. Bijeenkomstfunctie					
	a. voor het aanschouwen van sport		-	-	-
	b. voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar	200	-	Volledig	-
		-	1,5	Volledig	Ja
	c. andere bijeenkomstfunctie	-	5	Gedeeltelijk	Ja
		-	50	Volledig	Ja
		500	-	Niet-automatisch	-
		1000	-	Gedeeltelijk	Ja
		5000	-	Volledig	Ja
		-	-	Volledig	Ja
3. Celfunctie					
		-	-	Volledig	Ja
4. Gezondheidszorgfunctie					
	a. gezondheidszorgfunctie met bedgebied	-	-	Volledig	Ja
	b. andere gezondheidszorgfunctie	-	20	Niet-automatisch	Ja
		-	50	Gedeeltelijk	Ja
		-	4,1	Niet-automatisch	-
		250	1,5	Niet-automatisch	-
		500	-	Niet-automatisch	-
5. Industriefunctie					
	a. lichte industriefunctie	-	-	-	-
	b. andere industriefunctie	-	20	Niet-automatisch	-
		750	4,1	Niet-automatisch	-
		1500	1,5	Niet-automatisch	-
		2500	-	Niet-automatisch	-
6. Kantoorfunctie					
		-	20	Niet-automatisch	-
		-	50	Gedeeltelijk	Ja
		500	4,1	Niet-automatisch	-
		750	1,5	Niet-automatisch	-
		1500	-	Niet-automatisch	-
7. Logiesfunctie					
	a. logiesfunctie niet in een logiesgebouw	-	-	-	-
	b. logiesfunctie met 24-uursbewaking	250	-	Volledig	Ja
	c. logiesfunctie zonder 24-uurs bewaking	-	1,5	Volledig	Ja
		250	-	Volledig	Ja
8. Onderwijsfunctie					
		-	4,1	Niet-automatisch	-
		-	50	Gedeeltelijk	Ja
		250	1,5	Niet-automatisch	-
		500	-	Niet-automatisch	-
9. Sportfunctie					
		-	4,1	Niet-automatisch	-
		-	50	Gedeeltelijk	Ja
		500	1,5	Niet-automatisch	-
		1000	-	Niet-automatisch	-
10. Winkelfunctie					
		-	4,1	Niet-automatisch	-
		-	50	Volledig	Ja
		500	1,5	Niet-automatisch	-
		1000	-	Niet-automatisch	-
		5000	13	Gedeeltelijk	Ja
		10000	-	Gedeeltelijk	Ja
		10000	13	Volledig	Ja
11. Overige gebruiksfunctie					
	a. Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen	-	1,5	Niet-automatisch	-
		1000	-	Volledig	-
		2500	-	Volledig	Ja
	b. Besloten overige gebruiksfunctie voor het personenvervoer	-	1,5	Niet-automatisch	-
		-	13	Gedeeltelijk	-
		1000	-	Niet-automatisch	-
		2500	-	Gedeeltelijk	Ja
	c. Andere overige gebruiksfunctie	-	-	-	-
12. Bouwwerk geen gebouw zijnde					
		-	-	-	-